

объект: МБДОУ Имисский детский сад «Сказка»

Комиссия в составе:

Топиловой С.А. - руководителя управления образования Курагинского района,
Турчановой М.А. - заведующей МБДОУ Имисский детский сад «Сказка»,
Проскурина Ю.В. - инженера управления образования Курагинского района, Полева С.М. – заместителя начальника МКУ «УКС» Курагинского района, Зоткина А.А. - главы администрации Имисского сельсовета выполнили осмотр помещений детского сада «Сказка», на предмет выполнения предписаний ТОО Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске № 1562/р от 28 марта 2017г. и установили:

1. Работы по оборудованию туалетных помещений младшей, средней и старшей групп умывальных раковин для персонала с подводом холодной и горячей воды и канализации ведутся.
2. Обеспечение оборудования туалетной младшей группы детским унитазом выполнено.
3. Соблюдение в дошкольной организации принципа групповой изоляции между старшей и средней группами провести не представляется возможным, так как для этого требуется капитальная реконструкция здания с переносом стен, кроме того руководствуясь СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года)

- пункт 1.5 Ранее построенные здания дошкольных образовательных организаций эксплуатируются в соответствии с проектом, по которому они были построены;

- пункт 4.10. В здании дошкольной образовательной организации **допускается оборудование единого входа с общей лестницей для групп** для детей младенческого, раннего и детей дошкольного возраста - не более чем на 4 группы, независимо от их расположения в здании.

- При размещении дошкольных образовательных организаций в образовательных организациях, в зданиях социально-культурного назначения, пристроенных к жилым домам, зданиям административного и общественного назначения допускается оборудование единого входа в дошкольную организацию без разделения на группы.

комиссия считает не целесообразным выполнить п.3 указанного выше предписания.

4. Обеспечение нормируемыми показателями искусственной освещенности групповых младшей и средней групп выполнено.

Подписи членов комиссии:



Топилова С.А.

Турчанова М.А.

Проскурин Ю.В.

Полев С.М.

Зоткин А.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ИМИССКИЙ ДЕТСКИЙ САД
«СКАЗКА»

ул. Тракторная, 21, с. Имисское, Курагинского
района, Красноярского края, 662923
тел 8 (39136) 72-4-47;

e-mail: skazka.mbdou@yandex.ru

20.03 2018 года № 7

Заместителю руководителя
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Минусинск
М.Р.Аккерт
от заведующей МБДОУ Имисского
детского сада «Сказка»
М.А.Турчановой

Информационное сообщение.

В подтверждение выполнения требований предписания №1562\р от 28.03.2017г. срок для исполнения которого истекает 02.04.2018г. сообщаю, что в МБДОУ Имисском детском саду «Сказка» (адрес: Красноярский край Курагинский район с. Имисское ул. Тракторная 21) проведены следующие мероприятия:

- в умывальной зоне туалетных помещений младшей, средней, старшей групп установлены раковины для персонала с подводом холодной, горячей воды и канализации;

- туалетная младшей группы дооборудована детскими унитазами;

- по поводу организации принципа групповой изоляции работала межведомственная комиссия, которая составила акт о невозможности капитальной реконструкции здания и переноса стен, кроме того, «здание ранее построенное эксплуатируется в соответствии с проектом» и «допускается оборудование единого входа с общей лестницей для групп» (п.1.5 и п.4.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями на 27.08.2015г.)

Акт осмотра от 30.01.2018г. прилагается;

- в групповых младшей и средней групп смонтировано дополнительное освещение, добавлено по 2 плафона в учебных зонах и добавлены лампы в уже имеющиеся плафоны.

Заведующая



М.А.Турчанова